



Прокуратура Российской
Федерации

ПРОКУРАТУРА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА

ул. Свердлова, 12, п. Белый Яр,
Томская область, Россия, 636500

Директору
государственного
профессионального образовательного
учреждения «Асиновский техникум
промышленной индустрии и сервиса»

Репину В.Н.

ул. Гончарова, 46, г. Асино, Томская
область, 636840

28.07.2023 № 016-2023

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства в сфере пожарной
безопасности

Прокуратурой района по заданию прокуратуры области проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в филиале областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса» в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области (далее – филиал ОГБПОУ «АТпромИС» в р.п. Белый Яр, Учреждение).

По результатам проведенной проверки установлено, что Учреждением допускаются нарушения вышеназванного законодательства, выразившиеся в следующем.

В соответствии с частью 1 статьи 41 Конституции Российской Федерации, каждый имеет право на охрану здоровья.

Согласно пункту 2 части 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

На основании части 7 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за жизнь и здоровье обучающихся.

Вх. № 229
от «02» 08 2023

АА № 031418

Прокуратура Верхнекетского района Томской
области
№ 016-2023/Прдп158-23-20690017

В силу положений ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее по тексту – Федеральный закон № 69-ФЗ, Закон № 69-ФЗ) пожарная безопасность определена как состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. При этом требования пожарной безопасности — это специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

Статьей 3 Федерального закона № 69-ФЗ установлено, что граждане и организации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, обеспечивают соблюдение правил пожарной безопасности.

В соответствии с положениями ст. ст. 37, 38 Закона № 69-ФЗ руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; а также осуществлять непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах. Кроме того, они несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Согласно статье 20 Федерального закона № 69-ФЗ нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов, направленных на регулирование общественных отношений, связанных с обеспечением пожарной безопасности.

В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ) к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона № 123-ФЗ, пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий: выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона; выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению

пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности;

В соответствии с пунктом 7 частью 1 статьи 83 Федерального закона № 123-ФЗ, системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре.

В соответствии с частью 1 статьи 89 Федерального закона № 123-ФЗ, эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила, ППР в РФ).

Согласно п.11 Правил, запрещается курение на территории и в помещении складов и баз, хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, объектов здравоохранения, образования, транспорта, торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, объектов производства всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, за исключением мест, специально отведенных для курения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно п.23 Правил, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Согласно п.54 Правил, на объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

Согласно п.55 Правил, перевод систем противопожарной защиты с автоматического пуска на ручной, а также отключение отдельных линий (зон)

защиты запрещается, за исключением случаев, установленных пунктом 458 настоящих Правил, а также работ по техническому обслуживанию или ремонту систем противопожарной защиты. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов защиты и находящихся в них людей от пожара. Не допускается выполнение работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, в период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.

Помимо прочего, требования пожарной безопасности регламентированы: сводом правил от 01.05.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (далее СП 1.13130.2009).

Проведенной проверкой в деятельности филиала ОГБПОУ «АТпромИС» в р.п. Белый Яр при эксплуатации объекта, расположенного по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Советская 1 «А» стр.1 (учебный корпус филиала ОГБПОУ «АТпромИС» в р.п. Белый Яр, далее - строение 1)) и при эксплуатации объекта, расположенного по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Советская 1 «А» стр.2 (общежитие филиала ОГБПОУ «АТпромИС» в р.п. Белый Яр, далее - строение 2)), выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

1. На объекте защиты (строение 1 и строение 2) отсутствует проектная и исполнительная документация на системы противопожарной защиты (автоматическую пожарную сигнализацию (АПС), систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)).

2. На момент проверки в семейном общежитии (строение 2) АПС и СОУЭ находятся в отключенном состоянии;

3. Система вывода сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны без участия человека в общежитии (строении 2) находится в отключенном состоянии;

4. Отсутствуют проектные решения на перегородки коридоров (путей эвакуации) строения 2 (этажи 1, 3, 4);

5. На лестничных клетках общежития (строение 2) 1, 4-5 этажей допускается курение;

6. Эвакуационный выход со 2 этажа строения 2 в учебный корпус (противопожарная дверь) в свету менее 1,9 метра (в наличии 1,83 м.).

Причиной нарушения закона явилось игнорирование требований законодательства со стороны ответственных лиц за соблюдение пожарной безопасности, а именно: со стороны заведующей филиалом ОГБПОУ «АТпромИС» в р.п. Белый Яр., Козыревой Т.П. и коменданта общежития филиала ОГБПОУ «АТпромИС» в р.п. Белый Яр., Шарковой А.В.

Условием допущенных нарушений явилось отсутствие надлежащего контроля за их деятельностью с Вашей стороны.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, предварительно уведомив о дате, времени и месте рассмотрения представления.

В течение месяца со дня внесения представления по фактам выявленных нарушений законодательства, изложенных в настоящем представлении, принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих и не допущению их впредь, приведению требований пожарной безопасности в соответствие с действующим законодательством, рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц, допустивших нарушения к дисциплинарной ответственности.

О результатах рассмотрения представления и принятых конкретных мерах письменно сообщить в прокуратуру района в месячный срок со дня его внесения.

Прокурор района
старший советник юстиции



А.Л. Сенчуков